



# Bijstand bij indienstelling voor Atlantic Alfea warmtepomp

Deze aanvraag voor bijstand bij indienstelling kan enkel behandeld worden wanneer deze fiche volledig is ingevuld

Nota: De gevraagde punten moeten uitgevoerd worden alvorens de bijstand te organiseren. Zoniet kan er geen opstart voorzien worden en zullen de verplaatsingskosten gefactureerd worden.

## Lijst van de elementen waaraan de installatie moet voldoen voor de bijstand van de indienstelling:

	Ja	Neen
• De installatie gevuld met water en is luchtdicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De buitenunit is elektrisch aangesloten ( maar zonder stroom )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De hydraulische module is elektrisch aangesloten + hydraulische kits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De frigoleidingen zijn geplaatst, geïsoleerd en afgesloten in afwachting van de aansluitingen binnen- en buitenunit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De buitenunit is geplaatst en vastgehecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De handleiding is beschikbaar op werf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Installatie volgens de gebruiksaanwijzing van het toestel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Prestaties tijdens de bijstand van de opstart

**Opmerking : de aanwezigheid van de installateur is verplicht voor deze interventie**

- \* De aansluitingen van de frigoleidingen op buiten- en binnenunit
- \* Contrôle op de gasdichtheid (30 bars )
- \* Lediging van de frigoleidingen.
- \* Opening van de afsluitklep
- \* Contrôle afvoer van de condensaat
- \* Contrôle van het elektrisch circuit
- \* Opmeting van de werking
- \* Opstart Warmtepomp en parametriseren van de regulatie
- \* Uitleg van de werking en regeling van de installatie aan de eindklant

### Contact

Deze aanvraag voor de bijstand van indienstelling is te richten aan:

Per fax: **02 351 49 72**

per mail : [sav.belgium@groupe-atlantic.com](mailto:sav.belgium@groupe-atlantic.com)

**Aanvraag voor een bijstand bij indienstelling van een Alfea Warmtepomp =  
wachtijd 10 werkdagen**

## Informatie over installatie

Serienummer buitenunit

Serienummer binnenunit

Model PAC  Alféa Extensa  Alféa Excellia  Alféa Excellia DUO  Alféa Extensa DUO

Alféa SE  Alféa Hybride Gaz  Alféa Hybride Fioul

Spanning PAC  230 V

3X400V

### Opties

Kit voor aansluiting verwarmingsketel

Kit 2 hydraulische zones

Boiler 200L of 300L

Kit voor Zwembad

Kit voor koeling

\*Als verwarmingsketel aansluiting een bufferwaet is verplicht

### Werk

Naam

Adres

Tel:

GSM

E-mail:

### Installateur

Naam

Adres

Tel

GSM

E-Mail

### Groothandel

Bedrijf

Naam

Adres

Tél

GSM

E-Mail

Opmerkin-  
gen

DATUM

HANDTEKENING